

**云阳县人民政府办公室  
关于印发《云阳县 85 个农村分散式  
饮用水水源地保护范围划分方案》的通知**

云阳府办规〔2021〕3 号

相关乡镇（街道），县政府有关部门，有关单位：

《云阳县 85 个农村分散式饮用水水源地保护范围划分方案》已经县第十七届人民政府第 127 次常务会议审议通过，现印发给你们，请按照环境保护部《关于进一步加强分散式饮用水水源地环境保护工作的通知》（环办〔2010〕132 号）抓好贯彻落实。

附件：云阳县 85 个农村分散式饮用水水源地保护范围划分方案

云阳县人民政府办公室

2021 年 7 月 6 日

附件

## 云阳县 85 个农村分散式饮用水水源地保护范围划分方案

序号	供水工程名称	水源所在乡镇	取水点	水源名称	水源类型	水源保护范围	备注
1	青龙街道马沱水厂	青龙街道	马沱村 5 组	马沱水库	湖库型	取水口半径 200 米范围的区域，但不超过集雨范围。	
2	盘龙街道活龙自来水厂	盘龙街道	活龙社区 7 组、12 组	核塘、胜利水库	湖库型	取水口半径 200 米范围的区域，但不超过集雨范围。	
3	盘龙街道长安社区水厂	盘龙街道	长安社区 7 组	双叉河	河流型	取水口上游 1000 米，下游 100 米，两岸纵深 50 米，但不超过集雨范围。	
4	人和街道凤岭村人畜饮水工程	人和街道	千峰村 2 组	千峰水库	湖库型	取水口半径 200 米范围的区域，但不超过集雨范围。	
5	人和街道大顺水厂	人和街道	民治村 14 组	大顺水库	湖库型	取水口半径 200 米范围的区域，但不超过集雨范围。	
6	凤鸣上游水厂	凤鸣镇	上游村 6 组	同心水库	湖库型	取水口半径 200 米范围的区域，但不超过集雨范围。	
7	凤鸣太地村饮水工程	凤鸣镇	太地村 5 组	太地水库	湖库型	取水口半径 200 米范围的区域，但不超过集雨范围。	
8	凤鸣锦屏村 10 组	凤鸣镇	锦屏村 10 组	袁家沟山坪塘	湖库型	取水口半径 200 米范围的区域，但不超过集雨范围。	
9	凤鸣全心小学旁边中转	凤鸣镇	院庄社区 4 组	上游水库	湖库型	取水口半径 200 米范围的区域，但不超过集	

序号	供水工程名称	水源所在乡镇	取水点	水源名称	水源类型	水源保护范围	备注
	池					雨范围。	
10	凤鸣地坝垠水池	凤鸣镇	上游村 6 组	同心水库	湖库型	取水口半径 200 米范围的区域，但不超过集雨范围。	
11	凤鸣黎明村神祖坡水厂	凤鸣镇	黎明村 2 组	温家沟山坪塘	湖库型	取水口半径 200 米范围的区域，但不超过集雨范围。	
12	凤鸣五同村水厂	凤鸣镇	院庄社区 4 组	上游水库	湖库型	取水口半径 200 米范围的区域，但不超过集雨范围。	
13	凤鸣方田湾水池	凤鸣镇	陈园村 2 组	方田湾山坪塘	湖库型	取水口半径 200 米范围的区域，但不超过集雨范围。	
14	凤鸣长城 3 组水厂	凤鸣镇	长城村 3 组、院庄社区 4 组	华家湾水库、上游水库	湖库型	取水口半径 200 米范围的区域，但不超过集雨范围。	
15	凤鸣小包水池	凤鸣镇	院庄社区 4 组	上游水库	湖库型	取水口半径 200 米范围的区域，但不超过集雨范围。	
16	江口镇黄土水厂	江口镇	黄土村 3 组	黄土村 3 组玉簪沟	河流型	取水口上游 1000 米，下游 100 米，两岸纵深 50 米，但不超过集雨范围。	
17	江口镇龙王寺水厂	江口镇	千丘社区 12 组	龙王寺	河流型	取水口上游 1000 米，下游 100 米，两岸纵深 50 米，但不超过集雨范围。	
18	江口镇孤老水池	江口镇	佛桂 5 组	桂花台	河流型	取水口上游 1000 米，下游 100 米，两岸纵深 50 米，但不超过集雨范围。	
19	江口镇千丘河抽水房	江口镇	千丘社区 9 组	千丘河	河流型	取水口上游 1000 米，下游 100 米，两岸纵深 50 米，但不超过集雨范围。	
20	江口镇川祖庙饮水池	江口镇	慈竹村 5 组	九道拐	河流型	取水口上游 1000 米，下游 100 米，两岸纵深 50 米，但不超过集雨范围。	

序号	供水工程名称	水源所在乡镇	取水点	水源名称	水源类型	水源保护范围	备注
21	江口镇旺盛村	江口镇	旺盛村 5 组	鱼尾巴	河流型	取水口上游 1000 米，下游 100 米，两岸纵深 50 米，但不超过集雨范围。	柚子坪水厂
22	龙王村等 3 个村饮水工程	江口镇	龙王村 1 组	叫花洞	河流型	取水口上游 1000 米，下游 100 米，两岸纵深 50 米，但不超过集雨范围。	
23	江口镇金子村白杨淌	江口镇	金子村 13 组	双河口	河流型	取水口上游 1000 米，下游 100 米，两岸纵深 50 米，但不超过集雨范围。	
24	江口镇 7 组饮水工程	江口镇	火地村 7 组	咸池水库	湖库型	取水口半径 200 米范围的区域，但不超过集雨范围。	
25	南溪镇王家湾水厂	南溪镇	水市村 9 组	百家沟	河流型	取水口上游 1000 米，下游 100 米，两岸纵深 50 米，但不超过集雨范围。	
26	南溪镇黄高水厂	南溪镇	黄高村 1 组、4 组	黄高水库、白鸡坪山坪塘	湖库型	取水口半径 200 米范围的区域，但不超过集雨范围。	
27	南溪镇 8 组天堂罐水池	南溪镇	拱桥村 8 组	降水	水窖型	集水场地区域。	
28	南溪镇仓库梁水池	南溪镇	盐渠村 2 组	毛狗洞湾	河流型	取水口上游 1000 米，下游 100 米，两岸纵深 50 米，但不超过集雨范围。	
29	南溪镇青云村 2 组箭楼包饮水池	南溪镇	青云村 2 组	下河坝	河流型	取水口上游 1000 米，下游 100 米，两岸纵深 50 米，但不超过集雨范围。	
30	故陵镇供水工程 1	故陵镇	高坪村 7 组	降水	水窖型	集水场地区域。	高坪 3 组简易水厂
31	高阳镇白元村水厂集中式	高阳镇	白元村 6 组	白元水库	湖库型	取水口半径 200 米范围的区域，但不超过集雨范围。	
32	高阳镇皇城村自来水厂	高阳镇	皇城村 16 组	新屋湾山湾塘	河流型	取水口上游 1000 米，下游 100 米，两岸纵深 50 米，但不超过集雨范围。	

序号	供水工程名称	水源所在乡镇	取水点	水源名称	水源类型	水源保护范围	备注
33	宝坪镇大梁	宝坪镇	双坝村 10 组	三台水库	湖库型	取水口半径 200 米范围的区域，但不超过集雨范围。	
34	龙角镇夜合坪饮水池	龙角镇	军家村 4 组	山涧水	河流型	取水口上游 1000 米，下游 100 米，两岸纵深 50 米，但不超过集雨范围。	
35	龙角镇枞树梁水池	龙角镇	高家村 5 组	猫耳塘水库	湖库型	取水口半径 200 米范围的区域，但不超过集雨范围。	
36	梅树村等 11 个村饮水工程	云阳镇	民强村 2 组	汤溪河	河流型	取水口上游 1000 米，下游 100 米，两岸纵深 50 米，但不超过集雨范围。	
37	黄石老屋村大湾水厂	黄石镇	老屋村 9 组	碾盘沟	河流型	取水口上游 1000 米，下游 100 米，两岸纵深 50 米，但不超过集雨范围。	
38	黄石镇迎新水厂	黄石镇	迎新村 3 组	石堰沟	河流型	取水口上游 1000 米，下游 100 米，两岸纵深 50 米，但不超过集雨范围。	
39	黄石杨柳村水厂	黄石镇	杨柳村 2 组	碾盘沟	河流型	取水口上游 1000 米，下游 100 米，两岸纵深 50 米，但不超过集雨范围。	
40	黄石镇魔芋包水厂	黄石镇	迎新村 5 组	东湾水库	湖库型	取水口半径 200 米范围的区域，但不超过集雨范围。	
41	巴阳镇集中式供水工程 4 永利村人饮工程	巴阳镇	永利村 9 组	小白林小溪	河流型	取水口上游 1000 米，下游 100 米，两岸纵深 50 米，但不超过集雨范围。	
42	栖霞镇灯塔水厂	栖霞镇	小山村 9 组	灯塔水库	湖库型	取水口半径 200 米范围的区域，但不超过集雨范围。	
43	云安镇马鞍梁水池	云安镇	花果村 1 组	过河铺	河流型	取水口上游 1000 米，下游 100 米，两岸纵深 50 米，但不超过集雨范围。	
44	云安镇观音庙供水站	云安镇	新建村 2 组	小温家沟	河流型	取水口上游 1000 米，下游 100 米，两岸纵深	

序号	供水工程名称	水源所在乡镇	取水点	水源名称	水源类型	水源保护范围	备注
						50米，但不超过集雨范围。	
45	红狮镇胥家包水池	红狮镇	水田村2组	龙王庙小溪沟	河流型	取水口上游1000米，下游100米，两岸纵深50米，但不超过集雨范围。	
46	红狮镇大包水厂	红狮镇	向阳村8组	仰天窝水库	湖库型	取水口半径200米范围的区域，但不超过集雨范围。	
47	红狮镇四合水库	红狮镇	宝丰村7组	上窑孔湾	湖库型	取水口半径200米范围的区域，但不超过集雨范围。	
48	平安镇红关水厂	平安镇	红关村2组	邱家湾山坪塘	湖库型	取水口半径200米范围的区域，但不超过集雨范围。	
49	双龙镇雷家大堰水池	双龙镇	沿溪村1组	潘家湾小溪	河流型	取水口上游1000米，下游100米，两岸纵深50米，但不超过集雨范围。	
50	双龙镇水井田湾水池	双龙镇	三塘村1组	水井田湾	水窖型	集水场地区域。	
51	双龙镇半边梁水池	双龙镇	双河社区4组	半边梁柏树坪	水窖型	集水场地区域。	
52	双龙镇李世彬屋后水池	双龙镇	永丰村8组	玉龙水库	湖库型	取水口半径200米范围的区域，但不超过集雨范围。	
53	双龙镇大堰塘水池	双龙镇	永丰村6组	大堰塘	湖库型	取水口半径200米范围的区域，但不超过集雨范围。	
54	双龙镇叶家湾水池	双龙镇	沿溪村2组	潘家湾小溪	河流型	取水口上游1000米，下游100米，两岸纵深50米，但不超过集雨范围。	
55	双龙镇20组水池	双龙镇	竹平村20组	竹平20组溪沟	水窖型	集水场地区域。	
56	双龙镇柏树坪水池	双龙镇	永丰村8组	柏树坪	水窖型	集水场地区域。	
57	双龙镇牛滚沱水池	双龙镇	双河社区11组	牛滚沱溪水	河流型	取水口上游1000米，下游100米，两岸纵深50米，但不超过集雨范围。	

序号	供水工程名称	水源所在乡镇	取水点	水源名称	水源类型	水源保护范围	备注
58	双龙镇谭家湾水池	双龙镇	双河社区 6 组	谭家湾溪水	河流型	取水口上游 1000 米，下游 100 米，两岸纵深 50 米，但不超过集雨范围。	
59	双龙镇刘家湾水池	双龙镇	双河社区 6 组	刘家湾溪水	河流型	取水口上游 1000 米，下游 100 米，两岸纵深 50 米，但不超过集雨范围。	
60	沙市镇新桥村其树坪水池集中式	沙市镇	复垭村 4 组	东湾溪沟	河流型	取水口上游 1000 米，下游 100 米，两岸纵深 50 米，但不超过集雨范围。	
61	渠马镇陡石板集中式	渠马镇	促进村 6 组	陡石板	河流型	取水口上游 1000 米，下游 100 米，两岸纵深 50 米，但不超过集雨范围。	
62	渠马镇朱继地水池集中式	双龙镇	玉龙村 10 组	玉龙水库	湖库型	取水口半径 200 米范围的区域，但不超过集雨范围。	
63	渠马镇于光云水池集中式	双龙镇	玉龙村 10 组	玉龙水库	湖库型	取水口半径 200 米范围的区域，但不超过集雨范围。	
64	渠马镇促进村水厂集中式	双龙镇	玉龙村 10 组	玉龙水库	湖库型	取水口半径 200 米范围的区域，但不超过集雨范围。	
65	桑坪镇 26 组椅子石人饮池	桑坪镇	木南村 26 组	木南村天星寨山涧水	河流型	取水口上游 1000 米，下游 100 米，两岸纵深 50 米，但不超过集雨范围。	
66	桑坪镇集中式供水 9 组石皮沟人饮池	桑坪镇	团坝村 9 组	石皮沟山涧水	河流型	取水口上游 1000 米，下游 100 米，两岸纵深 50 米，但不超过集雨范围。	
67	桑坪镇 17 组杜家湾人饮池	桑坪镇	木南村 17 组	林家湾溪沟	河流型	取水口上游 1000 米，下游 100 米，两岸纵深 50 米，但不超过集雨范围。	
68	桑坪镇 25 组道角湾人饮池	桑坪镇	木南村 25 组	天星寨溪沟	河流型	取水口上游 1000 米，下游 100 米，两岸纵深 50 米，但不超过集雨范围。	
69	桑坪镇 18 组伍家院子	桑坪镇	木南村 18 组黄	黄家湾山涧水	河流型	取水口上游 1000 米，下游 100 米，两岸纵深	

序号	供水工程名称	水源所在乡镇	取水点	水源名称	水源类型	水源保护范围	备注
	人饮池		家湾			50米，但不超过集雨范围。	
70	大树村饮水工程	桑坪镇	大树村4组	金竹园水库	湖库型	取水口半径200米范围的区域，但不超过集雨范围。	
71	耀灵镇邓桥湾	耀灵镇	柏木村10组	院子迁溪沟	河流型	取水口上游1000米，下游100米，两岸纵深50米，但不超过集雨范围。	
72	耀灵镇正角湾饮水工程	耀灵镇	鸣凤村4组	鸣凤村4组溪沟	河流型	取水口上游1000米，下游100米，两岸纵深50米，但不超过集雨范围。	
73	路阳镇中和村饮水池	路阳镇	中和村11组	贺茂安门前堰塘	湖库型	取水口半径200米范围的区域，但不超过集雨范围。	
74	路阳镇迎瑞村饮水池	路阳镇	迎瑞村1组	迎瑞水库	湖库型	取水口半径200米范围的区域，但不超过集雨范围。	迎瑞水厂
75	路阳镇文武村饮水池	路阳镇	文武村13组	文武村13组溪沟	水窖型	集水场地区域。	文武水厂
76	路阳镇廖家湾水厂集中式供水	路阳镇	南海村6组	大堰沟	河流型	取水口上游1000米，下游100米，两岸纵深50米，但不超过集雨范围。	
77	龙洞镇杨坪水库集中式	龙洞镇	龙槽村8组	杨坪山水库	湖库型	取水口半径200米范围的区域，但不超过集雨范围。	
78	普安乡郎家村3组人畜饮水工程水源	普安乡	郎家3组	水井垭口	水窖型	集水场地区域。	
79	外郎乡2组人饮池	外郎乡	大花村1组	黑岩水库	湖库型	取水口半径200米范围的区域，但不超过集雨范围。	
80	保证村饮水工程	双土镇	保证村1组	桅杆岭溪沟	河流型	取水口上游1000米，下游100米，两岸纵深50米，但不超过集雨范围。	保证水厂

序号	供水工程名称	水源所在乡镇	取水点	水源名称	水源类型	水源保护范围	备注
81	双土镇红旗大堰塘	双土镇	土垣村 7 组	虚虚沟河沟	河流型	取水口上游 1000 米，下游 100 米，两岸纵深 50 米，但不超过集雨范围。	双土镇红旗大堰
82	双土镇马道子人饮池	双土镇	管鹤村 10 组	向家垭口溪沟	河流型	取水口上游 1000 米，下游 100 米，两岸纵深 50 米，但不超过集雨范围。	
83	双土镇东王庙饮水池	双土镇	坪东村 4 组	穆城寨溪沟	河流型	取水口上游 1000 米，下游 100 米，两岸纵深 50 米，但不超过集雨范围。	
84	双土镇无量水厂	双土镇	无量村 7 组	天池塘	湖库型	取水口半径 200 米范围的区域，但不超过集雨范围。	
85	上坝乡生基村涡凶湾人蓄饮水	上坝乡	生基村 4 组	涡凶湾	水窖型	集水场地区域。	